

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 381

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: БДОУ г. Омска «Детский сад № 134 комбинированного вида»;

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 285, 79-83-10, sad1342008@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2119,8 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7962 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1993, год последнего капитального ремонта: не осуществлялся.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль – август 2020 г., капитального не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 134 комбинированного вида» (БДОУ г. Омска «Детский сад № 134 комбинированного вида»)

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 285, 79-83-10, sad1342008@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 33, 20 -11 -92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная

2.3. Форма оказания услуг: с 7.00 до 19.00

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалид с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 306, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.

2.8. Вместимость, пропускная способность 232.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси 386, автобус 63

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), тротуар прилегающий к проезжей части выше тротуара вдоль жилого дома
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1,3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		4,8,16,17,18,21,31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		9,10,12,13,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)			11,26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

Объект признан: ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект построен в 1993 году	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Устранить	4 кв.2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				неровности асфальтового покрытия на пути движения.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1				
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Установить поручни с левой и правой стороны	4 кв. 2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>крыльца и промежуточный , при ширине лестницы более 4 м. Оптимальным является поручень округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Поручни следует располагать на высоте 0,9 и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Уложить тактильные указатели,</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>глубиной 0,5-0,6 м, на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. Установить кнопку вызова персонала. Кнопка вызова персонала устанавливается на высоте от 0,85 до 1 м на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>рабочем месте. Кнопка должна быть расположена так, чтобы инвалида на коляске было хорошо видно из окна или через прозрачную дверь заведения (возможно, установить переговорное устройство). Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12 В.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН указателями.	4 кв. 2025 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8м. до объекта информации или начала опасного	4 кв. 2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				участка, изменения направления движения, входа и т.п. Необходимо продублировать всю информацию и таблички на кабинетах шрифтом Брайля.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Установить поручни с левой и правой стороны крыльца и промежуточные, при ширине лестницы более 4 м. Оптимальным является поручень	4 кв. 2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Поручни следует располагать на высоте 0,9 и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	1				
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			1%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам			0		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2 кв. 2020 – 4 кв. 2025 гг.

в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: ____ <http://zhit-vmeste.ru> _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "29" 01 2020 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "03" 02 2020 года № 1.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "10" 02 2020 года № 2.


МП
Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 134 комбинированного вида»


И.Ю. Кияшко

Дата «10» февраля 2020 года